

2021年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉			3日 22日			11日 28日				10日 1/11~1/28 29日			運転実績：— 運転計画：—
2号炉	11日 27日		3日	6日		13日 30日		6日 30日		4日 1/5~1/26 27日			
共通	11日 27日				19日 30日			6日 30日		11日 1/12~1/30 31日		25日	

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
ばいじん	0.005g/m <sup>3</sup> 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	年12回測定	
硫酸化合物	10ppm以下	1.8	1.0未満	1.2	1.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.5	1.0未満	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.7	1.0未満	1.0未満	2.4	1.0未満	1.0未満		
窒素化合物	20ppm以下	10	11	7	10	8	8	8	9	8	9	9	8	8	8	9	9	10	9	10	9	10	9	10	8		11
塩化水素	10ppm以下	1.5	0.4	0.6	2.3	2.1	1.4	7.1	3.6	0.7	0.6	2.4	2.1	0.9	0.9	0.4未満	0.8	0.7	0.4	2.4	0.4未満	0.8	0.8	2.1	0.8		
水銀	50μg/m <sup>3</sup> 以下	1.10	0.73	0.36	0.35	0.26	0.11	0.52	0.45	0.18	0.10未満	1.30	0.50	0.19	0.22	0.15	0.16	0.39	0.33	1.00	0.07	0.13	0.12	0.15	0.10未満		
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下			0.00057	0.00075					0.00020	0.000092					0.000022	0.000037					0.000097	0.000052		年4回測定		

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		排水	下水排除基準以下		全項目基準以下						全項目基準以下			
悪臭	敷地境界：12以下		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満						地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満					年2回測定
	気体排出口：煙突52以下		1号炉 20 2号炉 14						1号炉 19 2号炉 27					
	気体排出口：脱臭30.81以下		17						17					
	排水水：28以下		3未満						5					

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		騒音	第1特別地域 (敷地南東側)								地点① 44 地点② 44			
準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 42 地点② 44					
	午前8時から午後8時：50db以下								地点① 44 地点② 43					
	午後8時から午後11時：45db以下								地点① 43 地点② 43					
	午後11時から午前6時：45db以下								地点③ 51 地点④ 48					
振動	午前6時から午前8時：55db以下								地点③ 51 地点④ 48					
	午前8時から午後8時：60db以下								地点③ 51 地点④ 48					
	午後8時から午後11時：55db以下								地点③ 51 地点④ 48					
	午後11時から午前6時：50db以下								地点③ 49 地点④ 48					
振動	午前8時から午後7時：65db以下								地点① 30未満 地点② 30 地点③ 42					年1回測定
	午後7時から午前8時：60db以下								地点④ 30未満 地点① 30未満					
									地点② 30 地点③ 45					
										地点④ 30未満				