

2022年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉		9日 31日				5日 29日				5日 31日			運転実績： — 運転計画： —
2号炉	15日				6日 30日				17日	12/18~1/18	19日		
共通	15日									共通年次点検予定 1/6~1/18			

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m ³ 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満																		年12回測定	
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0未満	4.3	1.0未満	3.1	2.6	2.3																			
窒素酸化物	20ppm以下	10	12	9	10	10	11																			
塩化水素	10ppm以下	0.5	1.1	0.6	3.1	2.6	4.1																			
水銀	50μg/m ³ 以下	0.13	0.68	0.32	0.29	0.15	0.20																			
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ 以下			0.000045	0.00012																				年4回測定	

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		排水		悪臭		悪臭		悪臭		悪臭		悪臭		
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下						全項目基準以下					年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満						地点① 地点② 地点③ 地点④					年2回測定
	気体排出口：煙突52以下		1号炉 2号炉 31 27						1号炉 2号炉					
	気体排出口：脱臭30.81以下		15											
	排水水：28以下		10											

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		騒音		騒音		騒音		騒音		騒音		騒音		
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 地点②				年1回測定
		午前8時から午後8時：50db以下								地点① 地点②				
		午後8時から午後11時：45db以下								地点① 地点②				
		午後11時から午前6時：45db以下								地点① 地点②				
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下								地点③ 地点④				
		午前8時から午後8時：60db以下								地点③ 地点④				
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③ 地点④				
		午後11時から午前6時：50db以下								地点③ 地点④				
振動	午前8時から午後7時：65db以下								地点① 地点② 地点③ 地点④				年1回測定	
									地点① 地点② 地点③ 地点④					
	午後7時から午前8時：60db以下								地点① 地点② 地点③ 地点④					
										地点① 地点② 地点③ 地点④				