

2022年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	9日 31日				5日 29日				5日 1/6~1/30 31日				運転実績：— 運転計画：—
	9日 31日				5日 29日				22日 12/23~1/23 24日				
2号炉	15日				6日 30日				17日 12/18~1/18 19日				
	15日				6日 30日				17日 12/18~1/16 17日				
共通									共通年次点検予定 1/6~1/18				
									共通年次点検 12/23~1/16				

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m ³ 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	年12回測定
硫酸化物	10ppm以下	1.0未満	4.3	1.0未満	3.1	2.6	2.3	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	
窒素酸化物	20ppm以下	10	12	9	10	10	11	10	10	7	12	8	10	9	12	9	10	11	10	7	11	8	10	9	10	
塩化水素	10ppm以下	0.5	1.1	0.6	3.1	2.6	4.1	0.7	0.6	1.6	0.4	1.5	0.5	0.4	0.4未満	0.5	0.4未満	0.4未満	0.6	0.7	0.4未満	1.0	0.4	6.0	1.5	
水銀	50μg/m ³ 以下	0.13	0.68	0.32	0.29	0.15	0.20	0.30	0.26	0.16	0.16	0.37	0.24	0.10	0.23	0.13	0.09未満	0.09未満	0.14	0.35	0.28	0.09未満	0.09未満	0.46	0.15	
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ 以下			0.000045	0.00012					0.0000057	0.00015					0.0000083	0.0000040					0.000046	0.0000045		年4回測定	

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		排水		悪臭		排水		悪臭		排水		悪臭		
排水	下水排除基準以下	全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下	地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		年2回測定
	気体排出口：煙突52以下	1号炉 2号炉 31 27		1号炉 2号炉 31 27		1号炉 2号炉 31 27		1号炉 2号炉 31 27		1号炉 2号炉 31 27		1号炉 2号炉 31 27		
	気体排出口：脱臭30.81以下	15		15		15		15		15		15		
	排水水：28以下	10		10		10		10		10		10		

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
		騒音		振動		騒音		振動		騒音		振動				
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下	地点① 44 地点② 44		地点① 45 地点② 46		地点① 44 地点② 44		地点① 44 地点② 42		地点③ 53 地点④ 51		地点③ 52 地点④ 49		年1回測定	
		午前8時から午後7時：50db以下	地点① 44 地点② 44		地点① 44 地点② 42		地点③ 53 地点④ 51		地点③ 52 地点④ 49		地点③ 52 地点④ 50		地点③ 49 地点④ 49			
		午後7時から午後11時：45db以下	地点① 44 地点② 44		地点③ 53 地点④ 51		地点③ 52 地点④ 49		地点③ 52 地点④ 50		地点③ 49 地点④ 49		地点③ 49 地点④ 49			
		午後11時から午前6時：45db以下	地点① 44 地点② 42		地点③ 53 地点④ 51		地点③ 52 地点④ 49		地点③ 52 地点④ 50		地点③ 49 地点④ 49		地点③ 49 地点④ 49			
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下	地点① 30未満 地点② 31		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満			年1回測定
		午前8時から午後8時：60db以下	地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満			
		午後8時から午後11時：55db以下	地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満			
		午後11時から午前6時：50db以下	地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満			
振動	午前8時から午後7時：65db以下	地点① 30未満 地点② 31		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		年1回測定		
	午後7時から午前8時：60db以下	地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満		地点① 30未満 地点② 30未満		地点③ 46 地点④ 30未満				