

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月1日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	1
4	6	10	0	0.000	2
5	6	10	0	0.000	1
6	6	12	1	0.000	1
7	6	11	0	0.000	1
8	6	11	0	0.000	1
9	6	10	0	0.000	1
10	6	10	0	0.000	1
11	6	11	0	0.000	1
12	6	10	0	0.000	1
13	6	11	0	0.000	0
14	6	11	0	0.000	1
15	6	10	0	0.000	1
16	6	10	0	0.000	1
17	6	10	0	0.000	1
18	6	11	0	0.000	0
19	6	11	0	0.000	1
20	6	10	0	0.000	1
21	6	10	0	0.000	1
22	6	11	0	0.000	1
23	6	11	0	0.000	1
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	13	1	0.000	0
6	6	14	1	0.000	0
7	6	14	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	14	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月2日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0.000	0
2	6	11	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	10	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	14	1	0.000	0
10	6	11	0	0.000	0
11	6	13	0	0.000	0
12	6	10	0	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	12	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	11	0	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	12	0	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	14	1	0.000	0
24	6	13	0	0.000	0

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	14	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	13	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	6	14	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	14	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月3日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0.000	0
2	6	11	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	12	0	0.000	0
5	6	10	0	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	0	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	12	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	12	0	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	12	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	13	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	10	0	0.000	1
20	6	10	0	0.000	1
21	6	12	0	0.000	1
22	6	12	0	0.000	1
23	6	11	0	0.000	1
24	6	11	0	0.000	1

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	6	14	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	6	14	1	0.000	0
8	4	12	1	0.000	0
9	6	15	1	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	5	14	1	0.000	0
13	5	14	1	0.000	0
14	6	14	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	14	1	0.000	0
17	6	14	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	13	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	14	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月4日 (日)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	1
2	6	12	0	0.000	0
3	6	13	0	0.000	1
4	6	13	0	0.000	1
5	6	12	0	0.000	1
6	6	11	0	0.000	0
7	6	12	0	0.000	1
8	6	10	0	0.000	0
9	6	12	0	0.000	0
10	6	11	0	0.000	1
11	6	9	0	0.000	0
12	6	12	0	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	11	0	0.000	0
15	6	12	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	1
17	6	11	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	6	11	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	12	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	76
24	6	11	0	0.000	39

自主規制値  
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	1
4	6	12	1	0.000	1
5	6	14	1	0.000	1
6	6	14	1	0.000	1
7	6	12	1	0.000	1
8	6	13	1	0.000	1
9	6	14	1	0.000	1
10	6	13	1	0.000	1
11	6	11	1	0.000	1
12	6	13	1	0.000	1
13	6	12	1	0.000	1
14	6	11	1	0.000	1
15	6	12	1	0.000	1
16	6	12	1	0.000	1
17	6	14	1	0.000	1
18	6	12	1	0.000	1
19	6	13	1	0.000	1
20	6	13	1	0.000	1
21	6	16	1	0.000	1
22	5	12	1	0.000	1
23	6	12	1	0.000	0
24	6	13	1	0.000	1

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月5日 (月)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	20
2	6	10	0	0.000	13
3	6	13	0	0.000	10
4	6	11	0	0.000	10
5	6	9	0	0.000	5
6	6	11	0	0.000	3
7	6	9	0	0.000	2
8	6	11	0	0.000	1
9	6	11	0	0.000	1
10	6	10	0	0.000	1
11	6	9	0	0.000	1
12	6	9	0	0.000	1
13	5	8	0	0.000	1
14	6	10	1	0.000	1
15	5	10	0	0.000	1
16	4	9	0	0.000	1
17	6	11	0	0.000	1
18	5	11	0	0.000	1
19	6	9	0	0.000	1
20	6	9	0	0.000	0
21	5	9	0	0.000	0
22	6	12	0	0.000	0
23	6	9	0	0.000	0
24	5	7	0	0.000	0

自主規制値  
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	1
2	6	13	1	0.000	1
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	1
6	6	14	1	0.000	1
7	5	12	1	0.000	1
8	5	12	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	1
10	6	13	1	0.000	1
11	6	10	1	0.000	1
12	6	11	1	0.000	0
13	6	9	1	0.000	1
14	5	10	1	0.000	151
15	5	12	1	0.000	45
16	4	10	1	0.000	20
17	4	12	1	0.000	12
18	4	11	1	0.000	9
19	5	9	1	0.000	8
20	5	10	1	0.000	6
21	4	10	1	0.000	6
22	6	11	1	0.000	5
23	6	11	1	0.000	2
24	5	12	1	0.000	1

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月6日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	9	0	0.000	0
2	4	12	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	4	10	0	0.000	0
5	4	9	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	6	9	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	8	0	0.000	0
12	4	9	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	4	8	0	0.000	0
15	5	8	0	0.000	0
16	5	9	0	0.000	0
17	4	7	0	0.000	0
18	4	9	0	0.000	0
19	4	9	0	0.000	0
20	4	7	0	0.000	0
21	5	9	0	0.000	0
22	3	9	0	0.000	0
23	3	9	0	0.000	0
24	3	8	0	0.000	0

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	1
2	5	12	1	0.000	1
3	6	12	1	0.000	1
4	5	11	1	0.000	1
5	5	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	4	12	1	0.000	0
11	6	9	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	5	10	1	0.000	0
14	4	12	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	4	10	1	0.000	0
17	4	10	1	0.000	1
18	3	9	1	0.000	0
19	3	10	1	0.000	0
20	3	11	1	0.000	0
21	3	9	1	0.000	0
22	2	9	1	0.000	0
23	2	10	1	0.000	0
24	2	9	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月7日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	7	0	0.000	0
2	4	7	0	0.000	0
3	4	8	0	0.000	0
4	5	9	0	0.000	0
5	5	9	1	0.000	0
6	3	6	0	0.000	0
7	4	8	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	4	8	0	0.000	0
10	4	9	0	0.000	0
11	4	8	0	0.000	0
12	4	9	0	0.000	0
13	4	9	0	0.000	0
14	3	8	0	0.000	0
15	4	8	0	0.000	0
16	4	8	0	0.000	0
17	5	9	0	0.000	0
18	3	9	0	0.000	0
19	4	12	0	0.000	0
20	4	9	0	0.000	0
21	3	8	0	0.000	0
22	3	8	0	0.000	0
23	3	9	0	0.000	0
24	3	10	0	0.000	0

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	1	0.000	0
2	4	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	4	10	1	0.000	0
6	3	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	4	8	1	0.000	0
10	3	10	1	0.000	0
11	4	10	1	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	4	10	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	4	10	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	4	10	1	0.000	0
24	4	10	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月8日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	8	0	0.000	0
2	3	9	1	0.000	0
3	4	9	0	0.000	0
4	4	9	0	0.000	0
5	4	10	0	0.000	0
6	4	9	0	0.000	0
7	4	10	0	0.000	0
8	4	10	0	0.000	0
9	4	10	0	0.000	0
10	6	8	0	0.000	0
11	6	9	0	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	10	1	0.000	0
14	6	12	0	0.000	0
15	6	10	0	0.000	0
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	9	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	4	11	1	0.000	0
7	4	12	1	0.000	0
8	4	11	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	6	9	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	9	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0



## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月9日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	14	1	0.000	0
4	6	14	1	0.000	0
5	6	13	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	14	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	15	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月10日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	14	1	0.000	0
10	6	9	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月11日 (日)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	12	0	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月12日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	14	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	9	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月13日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	6	14	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月14日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月15日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	14	1	0.000	0
9	6	16	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	8	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	14	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	14	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月16日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	15	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	14	1	0.000	0
14	6	9	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0



## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月17日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	13	1	0.000	0
6	6	14	1	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	1
11	6	14	1	0.000	1
12	6	14	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	13	0	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月18日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	15	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月19日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月20日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月21日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	6	13	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月22日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	15	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	9	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	9	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月23日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	15	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月24日 (土)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	14	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0



## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月25日 (日)

項 目 時 刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項 目 時 刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	0	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月26日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	13	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月27日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月28日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	9	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月29日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup>	μg/m <sup>3</sup>
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	14	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

## 環境監視日報

2023年6月30日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値  
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m <sup>3</sup> N	μg/m <sup>3</sup> N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0