

2022年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉		9日 31日				5日 29日				5日 1/6~1/30 31日			運転実績：— 運転計画：—
2号炉		9日 31日				5日 29日			22日 12/23~1/23 24日				
共通									17日 12/18~1/18 19日				

排ガス測定 項目	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m ³ 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0未満	4.3	1.0未満	3.1	2.6	2.3	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	
窒素酸化物	20ppm以下	10	12	9	10	10	11	10	10	7	12	8	10	9	12	9	10	11	10	7	11	8	10	9	10	
塩化水素	10ppm以下	0.5	1.1	0.6	3.1	2.6	4.1	0.7	0.6	1.6	0.4	1.5	0.5	0.4	0.4未満	0.5	0.4未満	0.4未満	0.6	0.7	0.4未満	1.0	0.4	6.0	1.5	
水銀	50μg/m ³ 以下	0.13	0.68	0.32	0.29	0.15	0.20	0.30	0.26	0.16	0.16	0.37	0.24	0.10	0.23	0.13	0.09未満	0.09未満	0.14	0.35	0.28	0.09未満	0.09未満	0.46	0.15	年4回測定
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ 以下			0.000045	0.00012					0.0000057	0.00015					0.0000083	0.0000040					0.000046	0.0000045			

排水・悪臭の測定 項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		排水	下水排除基準以下		全項目基準以下						全項目基準以下			
悪臭	敷地境界：12以下		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満						地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満					年2回測定
	気体排出口：煙突52以下		1号炉 2号炉 31 27						1号炉 2号炉 24 24					
	気体排出口：脱臭30.81以下		15						25					
	排水水：28以下		10						9					

騒音・振動の測定 項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
		騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 44 地点② 44			
午前8時から午後7時：50db以下										地点① 45 地点② 46					
午後7時から午後11時：45db以下											地点① 44 地点② 44				
午後11時から午前6時：45db以下											地点① 44 地点② 42				
準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下									地点③ 53 地点④ 51					
	午前8時から午後8時：60db以下									地点③ 52 地点④ 49					
	午後8時から午後11時：55db以下									地点③ 52 地点④ 50					
	午後11時から午前6時：50db以下									地点③ 49 地点④ 49					
振動	午前8時から午後7時：65db以下								地点① 30未満 地点② 31 地点③ 46 地点④ 30未満				年1回測定		
									地点① 30未満 地点② 30未満 地点③ 46 地点④ 30未満						
	午後7時から午前8時：60db以下														

2022年度 維持管理情報（搬入搬出実績情報に関する項目）

搬入実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
日野市	2648	2,395.45	2919	2,767.42	2799	2,478.51	2680	2415.16	2964	2614.67	2838	2502.48	2705	2373.78	2740	2382.35	2830	2489.91	2590	2359.04	2454	1971.20	2789	2303.33	32956	29,053.30
国分寺市	908	1,424.28	972	1,543.54	927	1,444.87	919	1439.84	1000	1530.46	969	1468.55	940	1418.94	946	1438.98	973	1544.66	952	1511.35	883	1281.71	983	1482.72	11372	17,529.90
小金井市	652	1,170.65	687	1,258.03	648	1,160.32	637	1184.09	677	1256.18	658	1172.87	637	1126.51	638	1146.40	669	1231.36	643	1218.38	590	1034.67	668	1174.20	7804	14,133.66
3市合計	4208	4,990.38	4578	5,568.99	4374	5,083.70	4236	5039.09	4641	5401.31	4465	5143.9	4282	4919.23	4324	4967.73	4472	5265.93	4185	5088.77	3927	4287.58	4440	4960.25	52132	60,716.86

搬出実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
焼却主灰	22	189.71	27	231.27	37	317.67	28	241.27	24	206.73	20	171.01	38	327.14	33	285.10	22	190.55	8	69.25	32	276.36	32	275.90	323	2781.96
飛灰処理物	1	8.77	1	8.70	1	8.99	1	8.69	1	8.86	1	8.51	1	8.12	8	68.77	1	8.68	1	8.68	0	0	1	7.60	18	154.37
飛灰	14	140.22	14	128.51	18	171.83	17	161.46	14	125.02	10	96.03	17	163.82	17	134.56	12	92.71	7	54.10	20	155.40	24	185.17	184	1608.83
焼却鉄	8	78.03	4	39.45	7	67.89	6	56.88	3	29.07	3	30.08	4	38.99	6	58.54	5	48.89	1	9.83	5	48.77	8	72.89	60	579.31
落じん灰	3	7.54	2	4.97	3	7.14	3	7.33	3	7.61	2	4.44	3	7.46	4	9.29	3	7.38	0	0	3	9.52	4	10.35	33	83.03
合計	48	424.27	48	412.90	66	573.52	55	475.63	45	377.29	36	310.07	63	545.53	68	556.26	43	348.21	17	141.86	60	490.05	69	551.91	618	5207.50

2022年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 1/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	3,086.79	891.20	2997.28	2949.75	3271.75	633.31	3105.85	2792.47	2080.66	721.77	2865.24	2892.51	28,288.58
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,543.48	3,284.23	3032.26	2977.46	687.11	3217.85	3164.38	2785.02	1526.84	1467.82	2765.14	2853.28	29,304.87
合計			4,630.27	4,175.43	6,029.54	5,927.21	3,958.86	3,851.16	6,270.23	5,577.49	3,607.50	2,189.59	5,630.38	5,745.79	57,593.45

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
燃焼室中の燃焼ガス温度		°C	963~1038	969~1032	955~1033	919~1037	917~1038	959~1030	924~1035	911~1029	925~1062	915~1027	946~1057	958~1062	800°C以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度		°C	167~177	161~172	163~171	165~173	166~180	165~176	165~173	164~171	163~175	163~172	166~178	164~187	200°C以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度		ppm	2~18	2~19	1~15	1~19	1~20	2~14	1~18	1~16	1~16	3~28	3~16	2~18	100ppm以下

2号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
燃焼室中の燃焼ガス温度		°C	950~1034	938~1038	971~1035	928~1040	956~1032	950~1056	972~1069	929~1072	946~1047	924~1034	957~1086	955~1071	800°C以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度		°C	162~169	164~174	166~172	165~172	164~172	164~176	166~174	164~169	164~169	161~171	162~183	163~183	200°C以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度		ppm	2~17	1~20	2~24	1~20	2~20	1~18	2~20	2~20	2~22	2~18	0~21	2~21	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

2022年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 2/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.000045			0.0000057			0.0000083			0.000046		0.01以下
排ガス採取日			5月3日			8月3日			11月8日			2月7日		-
結果が得られた日			5月25日			9月7日			11月25日			2月22日		-
測定位置	1号炉煙突													-

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.00012			0.00015			0.0000040			0.0000045		0.01以下
排ガス採取日			5月10日			8月5日			11月10日			2月9日		-
結果が得られた日			5月25日			9月7日			11月25日			2月22日		-
測定位置	2号炉煙突													-

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g/m ³ N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.0未満	1.0未満	2.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	10以下
窒素酸化物	ppm	10	9	10	10	7	8	9	9	11	7	8	9	20以下
塩化水素	ppm	0.5	0.6	2.6	0.7	1.6	1.5	0.4	0.5	0.4未満	0.7	1.0	6.0	10以下
排ガス採取日		4月5日	5月2日	6月1日	7月4日	8月2日	9月1日	10月5日	11月7日	12月6日	1月30日	2月6日	3月7日	-
結果が得られた日		4月19日	5月24日	6月22日	7月19日	8月24日	9月21日	10月24日	11月25日	12月21日	2月8日	2月22日	3月22日	-
測定位置	1号炉煙突													-

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g/m ³ N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.005以下
硫黄酸化物	ppm	4.3	3.1	2.3	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	10以下
窒素酸化物	ppm	12	10	11	10	12	10	12	10	10	11	10	10	20以下
塩化水素	ppm	1.1	3.1	4.1	0.6	0.4	0.5	0.4未満	0.4未満	0.6	0.4未満	0.4	1.5	10以下
排ガス採取日		4月19日	5月9日	6月2日	7月5日	8月4日	9月2日	10月6日	11月9日	12月7日	1月23日	2月8日	3月8日	-
結果が得られた日		5月6日	5月24日	6月22日	7月19日	8月24日	9月21日	10月24日	11月25日	12月21日	2月3日	2月22日	3月22日	-
測定位置	2号炉煙突													-

焼却主灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム137	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム合計	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
試料採取日			4月1日	5月9日	6月1日	7月1日	8月2日	9月5日	10月4日	11月8日	12月6日	1月23日・30日	2月7日	3月7日

1.国の基準は、8, 0 0 0 Bq/kg以下である。

飛灰乾灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム137	Bq/kg	25	55	53	34	34	30	36	33	29	28	16	24
	セシウム合計	Bq/kg	25	55	53	34	34	30	36	33	29	28	16	24
試料採取日			4月1日	5月9日	6月1日	7月1日	8月2日	9月5日	10月4日	11月8日	12月6日	1月30日	2月7日	3月7日

1.国の基準は、8, 0 0 0 Bq/kg以下である。

飛灰処理物		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	セシウム137	Bq/kg	17	21	30	32	21	24	25	26	22	21	18	16
	セシウム合計	Bq/kg	17	21	30	32	21	24	25	26	22	21	18	16
試料採取日			4月1日	5月2日	6月1日	7月4日	8月2日	9月5日	10月4日	11月8日	12月6日	1月4日	2月7日	3月7日

1.国の基準は、8, 0 0 0 Bq/kg以下である。

排ガス		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
測定項目			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
放射性セシウム	セシウム134	Bq/Nm ³	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	セシウム137	Bq/Nm ³	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	セシウム合計	Bq/Nm ³	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
試料採取日			4月5日	4月19日	5月2日	5月9日	6月1日	6月2日	7月4日	7月5日	8月2日	8月4日	9月1日	9月2日	10月5日	10月6日	11月7日	11月9日	12月6日	12月7日	1月30日	1月23日	2月6日	2月8日	3月7日	3月8日

1.国の基準は、セシウム134：20Bq/m³、セシウム137：30Bq/m³以下である。

敷地境界		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空間放射線量率	敷地境界①		μSv/h	0.047	0.045	0.046	0.042	0.041	0.037	0.040	0.047	0.045	0.043	0.048
	敷地境界②	μSv/h	0.049	0.047	0.048	0.045	0.046	0.042	0.054	0.045	0.041	0.052	0.048	0.045
	敷地境界③	μSv/h	0.053	0.050	0.053	0.049	0.052	0.045	0.052	0.045	0.041	0.048	0.047	0.051
	敷地境界④	μSv/h	0.044	0.045	0.046	0.047	0.050	0.046	0.049	0.049	0.046	0.043	0.040	0.050
測定日			4月1日	5月9日	6月1日	7月4日	8月2日	9月5日	10月5日	11月8日	12月6日	1月23日	2月7日	3月1日