

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月1日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	9	0	0.000	0
2	2	15	0	0.000	0
3	2	7	0	0.000	0
4	2	7	0	0.000	0
5	2	11	0	0.000	0
6	3	13	0	0.000	0
7	5	15	0	0.000	0
8	4	6	0	0.000	0
9	2	6	0	0.000	0
10	2	12	0	0.000	0
11	2	13	0	0.000	0
12	2	11	0	0.000	0
13	2	10	0	0.000	0
14	3	11	0	0.000	0
15	3	12	0	0.000	0
16	3	11	0	0.000	0
17	3	10	0	0.000	1
18	3	13	0	0.000	1
19	3	10	0	0.000	1
20	3	11	0	0.000	0
21	2	10	0	0.000	0
22	2	11	0	0.000	1
23	2	11	0	0.000	1
24	2	10	0	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	5	5	1	0.000	0
8	5	14	1	0.000	0
9	3	6	1	0.000	0
10	3	8	1	0.000	0
11	4	14	1	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	4	10	1	0.000	0
20	4	11	1	0.000	0
21	4	12	1	0.000	0
22	3	10	1	0.000	0
23	3	10	1	0.000	0
24	3	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月2日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	0	0.000	0
2	2	10	0	0.000	0
3	2	9	0	0.000	0
4	2	10	0	0.000	0
5	2	9	0	0.000	1
6	2	10	0	0.000	0
7	2	10	0	0.000	0
8	2	11	0	0.000	0
9	2	11	0	0.000	0
10	2	10	0	0.000	0
11	2	9	0	0.000	0
12	3	11	0	0.000	0
13	3	10	0	0.000	0
14	3	10	0	0.000	0
15	3	10	0	0.000	0
16	3	9	0	0.000	0
17	3	10	0	0.000	0
18	3	9	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	3	10	0	0.000	0
21	3	10	0	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	3	9	0	0.000	0
24	2	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	12	1	0.000	0
2	3	11	1	0.000	0
3	3	11	1	0.000	0
4	3	10	1	0.000	0
5	3	10	1	0.000	0
6	2	9	1	0.000	0
7	2	11	1	0.000	0
8	2	11	1	0.000	0
9	3	11	1	0.000	0
10	3	10	1	0.000	0
11	3	10	1	0.000	0
12	2	8	1	0.000	0
13	2	10	1	0.000	0
14	2	10	1	0.000	0
15	3	10	1	0.000	0
16	3	10	1	0.000	0
17	3	10	1	0.000	0
18	2	9	1	0.000	0
19	2	10	1	0.000	0
20	2	10	1	0.000	0
21	2	9	1	0.000	0
22	2	8	1	0.000	0
23	3	10	1	0.000	0
24	2	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月3日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	9	0	0.000	0
2	2	9	0	0.000	0
3	2	10	0	0.000	0
4	2	12	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	10	0	0.000	0
7	2	11	0	0.000	0
8	2	10	0	0.000	0
9	2	11	0	0.000	0
10	3	10	0	0.000	0
11	4	10	0	0.000	0
12	4	12	0	0.000	0
13	4	9	0	0.000	0
14	4	12	0	0.000	0
15	5	9	0	0.000	0
16	4	10	0	0.000	0
17	4	10	0	0.000	0
18	4	11	0	0.000	0
19	4	10	0	0.000	0
20	4	9	0	0.000	0
21	4	10	0	0.000	0
22	4	8	0	0.000	0
23	4	10	0	0.000	0
24	4	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	1	0.000	0
2	2	10	1	0.000	0
3	2	12	1	0.000	0
4	3	10	1	0.000	0
5	3	10	1	0.000	0
6	3	10	1	0.000	0
7	3	11	1	0.000	0
8	3	9	1	0.000	0
9	3	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	9	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	10	2	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	9	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月4日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	10	0	0.000	0
2	3	9	0	0.000	0
3	3	9	0	0.000	0
4	3	10	0	0.000	0
5	3	9	0	0.000	0
6	3	10	0	0.000	0
7	3	11	0	0.000	0
8	3	11	0	0.000	0
9	3	10	0	0.000	0
10	3	9	0	0.000	0
11	3	10	0	0.000	0
12	3	10	0	0.000	0
13	3	8	0	0.000	0
14	3	10	0	0.000	0
15	4	12	0	0.000	0
16	4	10	0	0.000	0
17	4	10	0	0.000	0
18	4	11	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	3	10	0	0.000	0
21	3	10	0	0.000	0
22	3	10	0	0.000	0
23	3	11	0	0.000	0
24	3	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	9	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	5	10	1	0.000	0
10	6	9	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	5	9	1	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	6	9	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月5日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	0	0.000	0
2	3	10	0	0.000	0
3	3	10	0	0.000	0
4	3	10	0	0.000	0
5	3	10	0	0.000	0
6	3	10	0	0.000	0
7	2	10	0	0.000	0
8	2	10	0	0.000	0
9	3	10	0	0.000	0
10	3	9	0	0.000	0
11	3	10	0	0.000	0
12	3	10	0	0.000	0
13	3	10	0	0.000	0
14	3	11	0	0.000	0
15	3	9	0	0.000	0
16	3	10	0	0.000	0
17	3	11	0	0.000	0
18	3	10	0	0.000	0
19	3	9	0	0.000	0
20	3	11	0	0.000	0
21	3	11	0	0.000	0
22	3	12	0	0.000	0
23	3	11	0	0.000	0
24	2	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	4	10	1	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	4	10	1	0.000	0
7	4	10	1	0.000	0
8	4	10	1	0.000	0
9	4	11	1	0.000	0
10	4	10	1	0.000	0
11	4	12	1	0.000	0
12	4	11	1	0.000	0
13	4	11	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	3	11	1	0.000	0
16	3	9	1	0.000	0
17	3	10	1	0.000	0
18	3	12	1	0.000	0
19	3	12	1	0.000	0
20	3	12	1	0.000	0
21	3	12	1	0.000	0
22	3	11	1	0.000	0
23	4	13	1	0.000	0
24	3	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月6日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	10	0	0.000	0
2	2	11	0	0.000	0
3	2	11	0	0.000	0
4	2	11	0	0.000	0
5	2	11	0	0.000	0
6	2	10	0	0.000	0
7	2	11	0	0.000	0
8	2	12	0	0.000	0
9	2	11	0	0.000	0
10	2	10	0	0.000	0
11	3	10	0	0.000	0
12	2	10	0	0.000	0
13	3	10	0	0.000	0
14	3	9	0	0.000	0
15	3	9	0	0.000	0
16	3	10	0	0.000	0
17	3	10	0	0.000	0
18	3	10	0	0.000	0
19	3	9	0	0.000	0
20	3	10	0	0.000	0
21	3	11	0	0.000	0
22	3	10	0	0.000	0
23	2	11	0	0.000	0
24	2	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	11	1	0.000	0
2	4	11	1	0.000	0
3	3	11	1	0.000	0
4	3	13	1	0.000	0
5	4	6	1	0.000	0
6	4	9	1	0.000	0
7	4	12	1	0.000	0
8	3	12	1	0.000	0
9	3	8	1	0.000	0
10	4	13	1	0.000	0
11	4	11	1	0.000	0
12	4	10	1	0.000	0
13	4	12	1	0.000	0
14	4	10	1	0.000	0
15	4	11	1	0.000	0
16	4	13	1	0.000	0
17	4	10	1	0.000	0
18	4	12	1	0.000	0
19	4	12	1	0.000	0
20	3	10	1	0.000	0
21	4	11	1	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	4	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月7日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	9	0	0.000	0
2	2	10	0	0.000	0
3	2	10	0	0.000	0
4	2	11	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	11	0	0.000	0
7	2	10	0	0.000	0
8	2	10	0	0.000	0
9	3	11	0	0.000	0
10	2	9	0	0.000	0
11	2	10	0	0.000	0
12	2	11	0	0.000	0
13	2	11	0	0.000	0
14	2	11	0	0.000	0
15	3	11	0	0.000	0
16	3	11	0	0.000	0
17	3	10	0	0.000	0
18	2	10	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	3	11	0	0.000	0
21	2	11	0	0.000	0
22	2	11	0	0.000	0
23	2	10	0	0.000	0
24	2	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	1	0.000	0
2	4	9	1	0.000	0
3	4	10	1	0.000	0
4	4	11	1	0.000	0
5	4	11	1	0.000	0
6	4	11	1	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	4	12	1	0.000	0
11	4	5	1	0.000	0
12	4	9	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	5	9	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	4	11	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月8日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	0	0.000	0
2	2	10	0	0.000	0
3	3	11	0	0.000	0
4	3	10	0	0.000	0
5	3	10	0	0.000	0
6	2	10	0	0.000	0
7	3	10	0	0.000	0
8	3	11	0	0.000	0
9	3	11	0	0.000	0
10	2	13	0	0.000	0
11	2	13	0	0.000	0
12	2	12	0	0.000	0
13	2	10	0	0.000	0
14	2	11	0	0.000	0
15	2	13	0	0.000	0
16	2	10	0	0.000	0
17	2	11	0	0.000	0
18	2	10	0	0.000	0
19	2	13	0	0.000	0
20	2	10	0	0.000	0
21	2	10	0	0.000	0
22	2	10	0	0.000	0
23	2	10	0	0.000	0
24	2	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	12	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	4	12	1	0.000	0
4	4	10	1	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	11	2	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	4	11	1	0.000	0
10	4	11	1	0.000	0
11	4	11	1	0.000	0
12	4	10	1	0.000	0
13	4	10	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	4	11	1	0.000	0
16	4	11	1	0.000	0
17	4	12	1	0.000	0
18	3	10	1	0.000	0
19	3	11	1	0.000	0
20	3	10	1	0.000	0
21	3	12	1	0.000	0
22	3	11	1	0.000	0
23	3	11	1	0.000	0
24	3	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月9日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	0	0.000	0
2	2	10	0	0.000	0
3	2	10	0	0.000	0
4	2	10	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	10	0	0.000	0
7	2	10	0	0.000	0
8	2	10	0	0.000	0
9	2	10	0	0.000	0
10	2	10	0	0.000	0
11	2	13	0	0.000	0
12	2	14	0	0.000	0
13	2	11	0	0.000	0
14	2	12	0	0.000	0
15	2	10	0	0.000	0
16	2	12	0	0.000	0
17	2	11	0	0.000	0
18	2	12	0	0.000	0
19	2	12	0	0.000	0
20	2	9	0	0.000	0
21	2	14	0	0.000	0
22	2	5	0	0.000	0
23	2	10	0	0.000	0
24	2	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	9	1	0.000	0
2	3	11	1	0.000	0
3	3	11	1	0.000	0
4	3	11	1	0.000	0
5	4	11	1	0.000	0
6	4	12	1	0.000	0
7	4	11	1	0.000	0
8	3	10	1	0.000	0
9	4	10	1	0.000	0
10	3	10	1	0.000	0
11	3	11	1	0.000	0
12	3	9	1	0.000	0
13	2	11	1	0.000	0
14	2	11	1	0.000	0
15	2	11	1	0.000	0
16	2	9	1	0.000	0
17	2	10	1	0.000	0
18	2	11	1	0.000	0
19	2	11	1	0.000	0
20	2	11	1	0.000	0
21	2	14	1	0.000	0
22	2	7	2	0.000	0
23	2	10	1	0.000	0
24	2	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月10日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	0	0.000	0
2	2	11	0	0.000	0
3	2	10	0	0.000	0
4	2	10	0	0.000	0
5	2	13	0	0.000	0
6	2	11	0	0.000	0
7	2	11	0	0.000	0
8	2	10	0	0.000	0
9	2	12	0	0.000	0
10	2	12	0	0.000	0
11	2	14	0	0.000	0
12	2	9	0	0.000	0
13	2	9	0	0.000	0
14	2	9	0	0.000	0
15	2	8	0	0.000	0
16	2	9	0	0.000	0
17	2	11	0	0.000	0
18	2	10	0	0.000	0
19	2	10	0	0.000	0
20	2	10	0	0.000	0
21	2	10	0	0.000	0
22	2	10	0	0.000	0
23	2	11	0	0.000	0
24	2	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	1	0.000	0
2	3	11	1	0.000	0
3	3	11	1	0.000	0
4	3	10	1	0.000	0
5	3	11	1	0.000	0
6	3	11	1	0.000	0
7	3	12	1	0.000	0
8	3	12	1	0.000	0
9	3	11	1	0.000	0
10	3	11	1	0.000	0
11	2	11	1	0.000	0
12	2	11	1	0.000	0
13	2	10	1	0.000	0
14	2	9	1	0.000	0
15	2	9	1	0.000	0
16	2	11	1	0.000	0
17	2	9	1	0.000	0
18	2	11	1	0.000	0
19	2	11	1	0.000	0
20	2	10	1	0.000	0
21	2	12	1	0.000	0
22	2	11	1	0.000	0
23	2	10	1	0.000	0
24	2	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月11日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	0	0.000	0
2	2	11	0	0.000	0
3	2	9	0	0.000	0
4	2	9	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	9	0	0.000	0
7	2	10	0	0.000	0
8	2	11	0	0.000	0
9	2	10	0	0.000	0
10	2	9	0	0.000	0
11	2	8	0	0.000	0
12	2	10	0	0.000	0
13	2	9	0	0.000	0
14	2	10	0	0.000	0
15	2	11	0	0.000	0
16	2	10	0	0.000	0
17	3	11	0	0.000	0
18	2	12	0	0.000	0
19	2	11	0	0.000	0
20	2	11	0	0.000	0
21	2	10	0	0.000	0
22	2	10	0	0.000	0
23	2	11	0	0.000	0
24	2	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	1	0.000	0
2	2	12	1	0.000	0
3	2	10	1	0.000	0
4	2	11	1	0.000	0
5	2	11	1	0.000	0
6	2	11	1	0.000	0
7	2	9	1	0.000	0
8	2	12	1	0.000	0
9	2	11	1	0.000	0
10	2	11	1	0.000	0
11	2	10	1	0.000	0
12	2	11	1	0.000	0
13	2	10	1	0.000	0
14	2	10	1	0.000	0
15	2	10	1	0.000	0
16	2	11	1	0.000	0
17	2	12	1	0.000	0
18	2	10	1	0.000	0
19	2	10	1	0.000	0
20	2	9	1	0.000	0
21	2	10	1	0.000	0
22	2	10	1	0.000	0
23	2	10	1	0.000	0
24	2	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月12日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	0	0.000	0
2	2	11	0	0.000	0
3	2	8	0	0.000	0
4	2	9	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	11	0	0.000	0
7	2	9	0	0.000	0
8	2	10	0	0.000	0
9	2	10	0	0.000	0
10	2	9	0	0.000	0
11	2	10	0	0.000	0
12	2	11	0	0.000	0
13	2	11	0	0.000	0
14	2	10	0	0.000	0
15	2	10	0	0.000	0
16	2	10	0	0.000	0
17	2	10	0	0.000	0
18	2	11	0	0.000	0
19	2	11	0	0.000	0
20	2	10	0	0.000	0
21	2	11	0	0.000	0
22	2	10	0	0.000	0
23	2	10	0	0.000	0
24	2	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	1	0.000	0
2	2	11	1	0.000	0
3	3	10	1	0.000	0
4	3	10	1	0.000	0
5	3	9	1	0.000	0
6	3	11	1	0.000	0
7	3	10	1	0.000	0
8	3	11	1	0.000	0
9	3	10	1	0.000	0
10	2	10	1	0.000	0
11	2	11	1	0.000	0
12	2	12	1	0.000	0
13	3	11	1	0.000	0
14	2	11	1	0.000	0
15	2	12	1	0.000	0
16	2	10	1	0.000	0
17	2	12	1	0.000	0
18	3	12	1	0.000	0
19	3	11	1	0.000	0
20	2	10	1	0.000	0
21	2	10	1	0.000	0
22	2	12	1	0.000	0
23	3	11	1	0.000	0
24	3	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月13日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	0	0.000	0
2	2	10	0	0.000	0
3	2	11	0	0.000	0
4	2	12	0	0.000	0
5	3	11	0	0.000	0
6	3	10	0	0.000	0
7	2	11	0	0.000	0
8	3	13	0	0.000	0
9	3	12	0	0.000	0
10	3	10	0	0.000	0
11	4	13	0	0.000	0
12	3	11	0	0.000	0
13	3	10	0	0.000	0
14	3	11	0	0.000	0
15	3	10	0	0.000	0
16	3	11	0	0.000	0
17	3	11	0	0.000	0
18	3	14	0	0.000	0
19	3	12	0	0.000	0
20	3	12	0	0.000	0
21	3	12	0	0.000	0
22	3	12	0	0.000	0
23	3	11	0	0.000	0
24	3	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	11	1	0.000	0
2	3	11	1	0.000	0
3	3	10	1	0.000	0
4	3	11	1	0.000	0
5	3	12	1	0.000	0
6	3	10	1	0.000	0
7	3	11	1	0.000	0
8	3	12	1	0.000	0
9	3	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月14日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	11	0	0.000	0
2	3	10	0	0.000	0
3	3	11	0	0.000	0
4	3	13	0	0.000	0
5	3	10	0	0.000	0
6	3	11	0	0.000	0
7	3	10	0	0.000	0
8	3	11	0	0.000	0
9	2	10	0	0.000	0
10	3	10	0	0.000	0
11	3	9	0	0.000	0
12	3	10	0	0.000	0
13	3	10	0	0.000	0
14	3	10	0	0.000	0
15	3	10	0	0.000	0
16	3	10	0	0.000	0
17	3	10	0	0.000	0
18	3	10	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	3	11	0	0.000	0
21	3	10	0	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	3	12	0	0.000	0
24	3	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	14	1	0.000	0
5	6	7	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	4	12	1	0.000	0
11	4	12	1	0.000	0
12	3	10	1	0.000	0
13	3	10	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	4	10	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	14	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月15日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	10	0	0.000	0
2	3	11	0	0.000	0
3	3	12	0	0.000	0
4	3	12	0	0.000	0
5	3	11	0	0.000	0
6	3	10	0	0.000	0
7	3	11	0	0.000	0
8	3	10	0	0.000	0
9	3	11	0	0.000	0
10	3	10	0	0.000	0
11	3	11	0	0.000	0
12	3	10	0	0.000	0
13	3	12	0	0.000	0
14	2	10	0	0.000	0
15	2	11	0	0.000	0
16	2	10	0	0.000	0
17	2	10	0	0.000	0
18	2	10	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	2	10	0	0.000	0
21	2	11	0	0.000	0
22	2	11	0	0.000	0
23	2	10	0	0.000	0
24	3	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	4	10	1	0.000	0
17	4	11	1	0.000	0
18	4	11	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	4	11	1	0.000	0
21	4	11	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月16日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	11	0	0.000	0
2	3	10	0	0.000	0
3	3	10	0	0.000	0
4	2	9	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	10	0	0.000	0
7	2	9	0	0.000	0
8	2	11	0	0.000	0
9	3	11	0	0.000	0
10	3	11	0	0.000	0
11	3	12	0	0.000	0
12	2	10	0	0.000	0
13	2	11	0	0.000	0
14	2	11	0	0.000	0
15	2	10	0	0.000	0
16	2	13	0	0.000	0
17	3	10	0	0.000	0
18	2	11	0	0.000	0
19	3	11	0	0.000	0
20	2	10	0	0.000	0
21	2	11	0	0.000	0
22	2	11	0	0.000	0
23	3	11	0	0.000	0
24	2	9	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	4	12	1	0.000	0
4	4	11	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	4	10	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	4	11	1	0.000	0
14	4	13	1	0.000	0
15	4	11	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	4	13	1	0.000	0
18	4	12	1	0.000	0
19	5	13	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	4	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月17日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	10	0	0.000	0
2	3	9	0	0.000	0
3	2	10	0	0.000	0
4	3	11	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	10	0	0.000	0
7	3	11	0	0.000	0
8	3	10	0	0.000	0
9	3	10	0	0.000	0
10	3	10	0	0.000	0
11	3	10	0	0.000	0
12	2	10	0	0.000	0
13	2	10	0	0.000	0
14	2	10	0	0.000	0
15	2	9	0	0.000	0
16	3	10	0	0.000	0
17	3	10	0	0.000	0
18	2	10	0	0.000	0
19	2	10	0	0.000	0
20	2	11	0	0.000	0
21	2	10	0	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	2	10	0	0.000	0
24	3	9	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	1	0.000	0
2	4	10	1	0.000	0
3	4	11	1	0.000	0
4	4	11	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	4	11	1	0.000	0
7	4	11	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	4	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	4	11	1	0.000	0
14	4	9	1	0.000	0
15	3	10	1	0.000	0
16	3	10	1	0.000	0
17	3	10	1	0.000	0
18	3	10	1	0.000	0
19	3	11	1	0.000	0
20	3	11	1	0.000	0
21	3	11	1	0.000	0
22	3	10	1	0.000	0
23	3	10	1	0.000	0
24	3	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月18日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	0	0.000	0
2	3	10	0	0.000	0
3	2	10	0	0.000	0
4	2	10	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	11	0	0.000	0
7	2	9	0	0.000	0
8	2	10	0	0.000	0
9	2	11	0	0.000	0
10	2	9	0	0.000	0
11	2	11	0	0.000	0
12	2	10	0	0.000	0
13	2	10	0	0.000	0
14	2	9	0	0.000	0
15	2	10	0	0.000	0
16	2	10	0	0.000	0
17	2	10	0	0.000	0
18	2	10	0	0.000	0
19	2	9	0	0.000	0
20	2	9	0	0.000	0
21	2	10	0	0.000	0
22	2	10	0	0.000	0
23	2	11	0	0.000	0
24	2	9	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	10	1	0.000	0
2	3	10	1	0.000	0
3	3	10	1	0.000	0
4	3	11	1	0.000	0
5	2	10	1	0.000	0
6	2	12	1	0.000	0
7	3	10	1	0.000	0
8	3	12	1	0.000	0
9	3	11	1	0.000	0
10	3	12	1	0.000	0
11	3	11	1	0.000	0
12	3	10	1	0.000	0
13	2	10	1	0.000	0
14	3	11	1	0.000	0
15	3	13	1	0.000	0
16	2	11	1	0.000	0
17	2	12	1	0.000	0
18	2	11	1	0.000	0
19	2	10	1	0.000	0
20	2	10	1	0.000	0
21	3	11	1	0.000	0
22	2	12	1	0.000	0
23	2	12	1	0.000	0
24	2	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月19日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	10	0	0.000	0
2	2	11	0	0.000	0
3	2	11	0	0.000	0
4	2	10	0	0.000	0
5	2	10	0	0.000	0
6	2	11	0	0.000	0
7	2	9	0	0.000	0
8	2	9	0	0.000	0
9	2	10	0	0.000	0
10	2	10	0	0.000	0
11	2	9	0	0.000	0
12	2	11	0	0.000	0
13	2	10	0	0.000	0
14	2	9	0	0.000	0
15	2	10	0	0.000	0
16	2	11	0	0.000	0
17	2	10	0	0.000	0
18	2	10	0	0.000	0
19	2	10	0	0.000	0
20	2	10	0	0.000	0
21	2	10	0	0.000	0
22	2	11	0	0.000	0
23	2	10	0	0.000	0
24	2	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	1	0.000	0
2	3	11	1	0.000	0
3	2	11	1	0.000	0
4	2	10	1	0.000	0
5	2	10	1	0.000	0
6	2	10	1	0.000	0
7	2	11	1	0.000	0
8	2	10	1	0.000	0
9	2	11	1	0.000	0
10	2	10	1	0.000	0
11	2	11	1	0.000	0
12	2	10	1	0.000	0
13	2	11	1	0.000	0
14	2	10	1	0.000	0
15	2	11	1	0.000	0
16	2	10	1	0.000	0
17	2	10	1	0.000	0
18	2	11	1	0.000	0
19	2	12	1	0.000	0
20	2	10	1	0.000	0
21	2	10	1	0.000	0
22	2	10	1	0.000	0
23	2	10	1	0.000	0
24	2	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月20日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	0	0.000	0
2	2	10	0	0.000	0
3	2	10	0	0.000	0
4	2	10	0	0.000	0
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	2	11	1	0.000	0
2	2	11	1	0.000	0
3	2	11	1	0.000	0
4	3	10	1	0.000	0
5	3	12	1	0.000	0
6	3	13	1	0.000	0
7	3	12	1	0.000	0
8	3	11	1	0.000	0
9	3	12	1	0.000	0
10	3	11	1	0.000	0
11	3	12	1	0.000	0
12	3	11	1	0.000	0
13	3	12	1	0.000	0
14	3	12	1	0.000	0
15	3	12	1	0.000	0
16	3	10	1	0.000	0
17	3	11	1	0.000	0
18	3	10	1	0.000	0
19	3	11	1	0.000	0
20	4	11	1	0.000	0
21	4	11	1	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	4	12	1	0.000	0
24	4	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月21日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	13	1	0.000	0
6	6	14	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	13	1	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	12	2	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	5	12	2	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月22日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	1	0.000	0
2	6	7	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	9	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	4	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	14	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月23日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	4	11	1	0.000	0
4	4	11	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	14	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	4	11	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	5	12	2	0.000	0
24	6	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月24日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	5	14	1	0.000	0
15	4	9	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月25日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	14	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	14	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	9	1	0.000	0
23	6	14	2	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月26日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	13	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	14	2	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	14	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月27日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	4	12	1	0.000	0
4	4	11	1	0.000	0
5	4	11	1	0.000	0
6	3	10	1	0.000	0
7	3	10	1	0.000	0
8	3	10	1	0.000	0
9	3	11	1	0.000	0
10	4	13	1	0.000	0
11	4	11	1	0.000	0
12	4	11	1	0.000	0
13	5	13	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	14	1	0.000	0
20	5	13	2	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月28日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	14	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	14	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	14	1	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	13	2	0.000	0
13	6	14	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	10	2	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月29日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月30日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	14	1	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	12	2	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	14	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年12月31日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	2	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	4	11	1	0.000	0
17	4	11	1	0.000	0
18	4	11	1	0.000	0
19	4	12	1	0.000	0
20	4	11	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0