

2025年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉		16日	12日			19日	21日			9日	29日		運転実績：— 運転計画：—
2号炉	8日	8日			19日	11日			29日	12/30～1/26	27日		
共通	8日	8日	30日	1日						共通地次点検予定 1/11～1/25			

排ガス測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/㎡N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満							年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0未満	1.2	1.0未満	3.1	1.0未満	1.1							
窒素酸化物	20ppm以下	10	10	11	11	10	10							
塩化水素	10ppm以下	0.7	1.4	1.8	4.8	2.0	1.2							
水銀	50μg/㎡N以下	0.05	0.28	0.08	0.10	0.05	0.06							年4回測定
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/㎡N以下			0.0000084	0.0000084									

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目														
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下											年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満						地点① 地点② 地点③ 地点④					年2回測定
	気体排出口：煙突52以下		1号炉 2号炉 21 22						1号炉 2号炉					
	気体排出口：脱臭30.81以下		12未満											
	排水：28以下		15											

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目														
騒音	第1特別地域 （敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下							地点① 地点②					年1回測定
		午前8時から午後7時：50db以下							地点① 地点②					
		午後7時から午後11時：45db以下							地点① 地点②					
		午後11時から午前6時：45db以下							地点③ 地点④					
	準工業地域 （敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下							地点③ 地点④					
		午前8時から午後8時：60db以下							地点③ 地点④					
		午後8時から午後11時：55db以下							地点③ 地点④					
		午後11時から午前6時：50db以下							地点③ 地点④					
振動	午前8時から午後7時：65db以下								地点① 地点② 地点③ 地点④					年1回測定
									地点① 地点② 地点③ 地点④					
	午後7時から午前8時：60db以下								地点① 地点② 地点③ 地点④					
									地点① 地点② 地点③ 地点④					

2025年度 維持管理情報（搬入搬出実績情報に関する項目）

搬入実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
日野市	2848	2,249.41	3012	2,490.88	2818	2,311.15																			8678	7,051.44
国分寺市	855	1,364.43	882	1,401.58	851	1,389.42																			2588	4,155.43
小金井市	685	1,194.55	706	1,234.23	671	1,216.52																			2062	3,645.30
3市合計	4388	4,808.39	4600	5,126.69	4340	4,917.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13328	14,852.17

搬出実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
焼却主灰	37	319.34	20	169.85	29	246.60																			86	735.79
飛灰処理物	1	8.47	5	41.19	5	42.24																			11	91.90
飛灰	18	138.46	11	84.88	12	93.21																			41	316.55
焼却鉄	7	53.80	8	59.33	7	51.83																			22	164.96
落じん灰	4	8.98	3	6.64	3	6.57																			10	22.19
合計	67	529.05	47	361.89	56	440.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	170	1,331.39

2025年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 1 / 2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,969.96	1,565.97	1,899.27										6,435.20
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	690.89	2,346.26	3,048.25										6,085.40
合計			3,660.85	3,912.23	4,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.60

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	940～1042	948～1060	931～1041	～	～	～	～	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	166～174	167～175	163～173	～	～	～	～	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～17	2～17	2～20	～	～	～	～	～	～	～	～	～	100ppm以下

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	995～1087	965～1077	953～1080	～	～	～	～	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	164～170	158～171	166～174	～	～	～	～	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	3～16	3～18	3～15	～	～	～	～	～	～	～	～	～	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

2025年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 2 / 2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.0000084											0.01以下
排ガス採取日			5月12日											－
結果が得られた日			5月27日											－
測定位置		1号炉煙突												－

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.0000084											0.01以下
排ガス採取日			5月13日											－
結果が得られた日			5月27日											－
測定位置		2号炉煙突												－

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g/m ³ N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.0未満	1.0未満	1.0未満										10以下
窒素酸化物	ppm	10	11	10										20以下
塩化水素	ppm	0.7	1.8	2.0										10以下
排ガス採取日		4月1日	5月14日	6月16日										－
結果が得られた日		4月18日	5月26日	6月25日										－
測定位置		1号炉煙突												－

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g/m ³ N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満										0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.2	3.1	1.1										10以下
窒素酸化物	ppm	10	11	10										20以下
塩化水素	ppm	1.4	4.8	1.2										10以下
排ガス採取日		4月2日	5月15日	6月3日										－
結果が得られた日		4月18日	5月26日	6月18日										－
測定位置		2号炉煙突												－

2025年度 維持管理情報（放射性物質濃度測定に関する項目）

焼却主灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず									
	セシウム137	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず									
	セシウム合計	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず									
試料採取日			4月1日	5月12日	6月16日									

1.国の基準は、8、0 0 0 Bq/kg以下である。

飛灰乾灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず									
	セシウム137	Bq/kg	24	27	27									
	セシウム合計	Bq/kg	24	27	27									
試料採取日			4月1日	5月12日	6月3日									

1.国の基準は、8、0 0 0 Bq/kg以下である。

飛灰処理物		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出せず	検出せず	検出せず									
	セシウム137	Bq/kg	検出せず	20	22									
	セシウム合計	Bq/kg	検出せず	20	22									
試料採取日			4月1日	5月12日	6月3日									

1.国の基準は、8、0 0 0 Bq/m³以下である。

排ガス		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
測定項目			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
放射性セシウム	セシウム134	Bq/m³N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず																		
	セシウム137	Bq/m³N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず																		
	セシウム合計	Bq/m³N	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず																		
試料採取日			4月1日	4月2日	5月14日	5月15日	6月16日	6月3日																		

1.国の基準は、セシウム134：20Bq/m³N、セシウム137：30Bq/m³N以下である。

敷地境界		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空間放射線量率	敷地境界①	μSv/h	0,047	0,034	0,050									
	敷地境界②	μSv/h	0,066	0,048	0,042									
	敷地境界③	μSv/h	0,062	0,053	0,054									
	敷地境界④	μSv/h	0,055	0,047	0,042									
測定日			4月1日	5月12日	6月16日									